번역

AKO 핀치밸브의 압축공기 품질 권장 사항

순도 등급(VDMA 15390): **A-2, B1-3, B2-2, C-1**

A-2 품질 등급

A → 고체 불순물

2 → ISO 8573-1에 따른 품질 등급(1.0 µ < 10입자 ≤ 5.0 µ)

B1-3 및 B2-2 품질 등급

B1 → 습기, 증기 상태, 주변 온도 > 3 °C

B2 → 습기, 증기 상태, 주변 온도 ≤ 3 °C

3 → ISO 8573-1에 따른 품질 등급 (잔류 습도 ≤ 0.88 g/m³)

2 → ISO 8573-1에 따른 품질 등급 (잔류 습도 ≤ 0.11 g/m³)

동반 가열이 필요할 수 있음

C-1 품질 등급

C → 총 오일 함량

1 → ISO 8573-1에 따른 품질 등급 (≤ 0.01 mg/m³)

표준: ISO 8573-1, 압축공기 – 불순물 및 순도 등급

VDMA 15390, 권장 순도 등급 목록

주의 사항:

위에 언급된 사양은 단지 권장 사항이며 공정별로 변경될 수 있음을 유의하십시오.

어떤 경우든 이 권장 사항은 개별적으로 필요한 압축공기 품질을 결정하기 위한 근거를 제공할 수 있습니다.

기술 정보 시트
TI_pV_DE_KO_2020-07-09

기술 변경 사항은 적용될 수 있습니다.

AKO Armaturen & Separationstechnik GmbH
Adam-Opel-Str. 5
65468 Trebur-Astheim
독일

전화: +49 6147 9159-0
쇼핑몰: www.ako-shop.com
이메일: ako@pinch-valves-korea.com
홈페이지: www.pinch-valves-korea.com

AKO Armaturen
Ihr Quetschventil-Spezialist
Your Pinch Valve Specialist